



241520345380

正本

TH/JSBG(T)-040



H2501261

检 测 报 告

报告编号: H2501261

样品名称: 噪声

委托单位: 威海市众音热电有限公司

检测类别: 委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司



扫描全能王 创建

检测结果报告

委托单位	威海市众音热电有限公司		
联系人	滕部长	联系方式	15634389321
任务地址	威海市文登区龙山办米山西路 2-1 号	来样方式	现场测量
采样日期	2025 年 2 月 25 日~2025 年 2 月 26 日	检测日期	2025 年 2 月 25 日~2025 年 2 月 26 日
样品名称	噪声		
检测结论	检测结果符合 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 检验检测专用章 签发日期: 2025 年 2 月 27 日 检验检测专用章 3710010041018		
说明	/		


批准: 朱玉霞

审核: 李孟

编制: 王凌燕



一、噪声测量结果报告单

测量工况	昼间：80%，夜间：15%		主要测量设备	噪声频谱分析仪 H56298B	
测量依据	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》		气象条件	温度：（-0.9~6.5）℃ 风速：（1.5~1.7）m/s 西风 晴	
判定标准	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类				
测量时间		测量结果		标准值	单项判定
昼间： 2. 25	14:43	1# 厂界东 Leq= 48 dB（A）		66dB（A）	符合
	14:50	2# 厂界南 Leq= 44 dB（A）		66dB（A）	符合
	15:01	3# 厂界西 Leq= 55 dB（A）		66dB（A）	符合
	15:14	4# 厂界北 Leq= 54 dB（A）		66dB（A）	符合
夜间： 2. 26	0:35	1# 厂界东 Leq= 44 dB（A）		55dB（A）	符合
	0:44	2# 厂界南 Leq= 45 dB（A）		55dB（A）	符合
	0:18	3# 厂界西 Leq= 46 dB（A）		55dB（A）	符合
	0:27	4# 厂界北 Leq= 54 dB（A）		55dB（A）	符合
夜间： 2. 26	0:35	1# 厂界东 Lmax= 56 dB（A）		/	/
	0:44	2# 厂界南 Lmax= 59 dB（A）		/	/
	0:18	3# 厂界西 Lmax= 54 dB（A）		/	/
	0:27	4# 厂界北 Lmax= 59 dB（A）		/	/
测点示意图 					
说明	1. Leq 为等效声级，Lmax 为最大声级； 2. 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB（A）； 3. 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。				

——本报告结束——



注 意 事 项

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。
- 4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
- 5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。
- 6、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。
- 8、标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。
- 9、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。



单 位 信 息

名 称：山东天弘质量检验中心有限公司

地 址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电 话：0631-5322009

网 址：<http://www.c-icc.cn>

